



Traunstein, 31.03.2022
 Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Lastverlauf		22.758 kW s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste		2,3 %
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste		-- kW -- kW
§ 17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden		s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		22.051 kW 90.364.807 kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	MS MS/NS NS	443.190 kWh 6.420.356 kWh 7.963.492 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Einspeisungen		s. Anlagen
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie		2.272.171 kWh 4,99 ct/kWh