



Traunstein, 31.03.2025  
 Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Lastverlauf		21.180 kW s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste		-- %
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste		-- kW -- kW
§ 17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden		s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		20.611 kW 80.033.897 kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	MS MS/NS NS	-- kWh -- kWh -- kWh
	Zeitlicher Verlauf der Einspeisungen		s. Anlagen
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie		-- kWh -,-- ct/kWh